

Утверждаю:
 Главный энергетик ПАО "ГГ ОК"
 В.А. Уткин
 " 04 " 2017 г.



Среднесуточный
 температурный график работы тепловых сетей г. Гая,
 получающих сетевую воду от ТЭЦ ПАО "Гайский ГОК".

введен с 1 декабря 2017 года

Температура наружного воздуха	Температура прямой сетевой воды	Температура обратной сетевой воды
T _{нар.в.} , С	T ₁ , С	T ₃ , С
+ 8	65,0	50,9
+ 7	65,0	50,6
+ 6	65,0	50,2
+ 5	65,0	49,8
+ 4	65,0	49,5
+ 3	65,0	49,1
+ 2	65,0	48,8
+ 1	65,0	48,4
0	65,0	48,1
- 1	65,0	47,8
- 2	65,0	47,4
- 3	65,5	47,4
- 4	67,1	48,3
- 5	68,8	49,2
- 6	70,5	50,1
- 7	72,1	51,0
- 8	73,8	51,8
- 9	75,4	52,7
- 10	77,1	53,5
- 11	78,7	54,4
- 12	80,3	55,2
- 13	81,9	56,0
- 14	83,5	56,9
- 15	85,1	57,7
- 16	86,7	58,5
- 17	88,3	59,3
- 18	89,9	60,1
- 19	91,5	60,9
- 20	93,0	61,7
- 21	94,6	62,4
- 22	96,2	63,2
- 23	97,7	64,0
- 24	99,3	64,8
- 25	100,8	65,5
- 26	102,4	66,3
- 27	103,9	67,0
- 28	105,4	67,8
- 29	107,0	68,5
- 30	108,5	69,3
- 31	110,0	70,0

Главный специалист ОГЭ



Ю.Н. Аксёнов