

Утверждаю:  
**Главный энергетик ПАО "ГГОК"**  
 В.А.Уткин  
 2026г.



Среднесуточный  
 температурный график работы тепловых сетей г. Гая,  
 получающих сетевую воду от ТЭЦ ПАО "Гайский ГОК".

введен с 01 февраля 2020 года

Температура наружного воздуха	Температура прямой сетевой воды	Температура обратной сетевой воды
Tнар.в., С	T <sub>1</sub> , С	T <sub>3</sub> , С
+ 8	65,0	50,9
+ 7	65,0	49,7
+ 6	65,0	48,5
+ 5	65,0	47,4
+ 4	65,0	46,2
+ 3	65,0	45,0
+ 2	66,3	44,2
+ 1	67,6	45,1
0	69,0	46,1
-1	70,3	47,0
-2	71,6	47,9
-3	72,9	48,8
-4	74,3	49,7
-5	75,6	50,5
-6	76,9	51,4
-7	78,2	52,2
-8	79,6	53,1
-9	80,9	53,9
-10	82,2	54,7
-11	83,5	55,5
-12	84,9	56,3
-13	86,2	57,1
-14	87,5	57,8
-15	88,8	58,6
-16	90,1	59,4
-17	91,5	60,1
-18	92,8	60,9
-19	94,1	61,6
-20	95,4	62,3
-21	96,8	63,1
-22	98,1	63,8
-23	99,4	64,5
-24	100,7	65,2
-25	102,1	65,9
-26	103,4	66,6
-27	104,7	67,3
-28	106,0	68,0
-29	107,4	68,7
-30	108,7	69,3
-31	110,0	70,0

Ведущий специалист ОГЭ

А.В. Малин